Просечни месечни вредности на физико-хемиските параметри на пречистената одпадна вода во ПСОВ Прилеп

Јули 2025

pH	Температура	Суспендирани честички	прочистување	Растворени честички	прочистување
	^{0}C	(mg/L)	%	(mg/L)	%
7.00	22.6	12.6	96	325.3	26.1

прочистување	ХПК	прочистување	Вкупен Азот	прочистување	Вкупен Фосфор	прочистување
%	(mg/L)	%	(mg/L)	%	(mg/L)	%
82.4	37.70	88.5	12.70	74.0	1.62	74.4

Амониум	Нитрати
(mg/L)	(mg/L)
31.60	1.89